

BAUARTNACHWEIS <i>DESIGN VERIFICATION</i>	
Prüfbericht Nr.: <i>Test report no:</i>	196042-CC2-1
Aktenzeichen: <i>File reference:</i>	5016128-1494-0001/196042
Ursprünglicher Hersteller: <i>Original manufacturer:</i>	Wagner Schaltanlagen GmbH Feincheswiese 10, 56424 Staudt, GERMANY
Hersteller der Schaltgerätekombination: <i>Assembly manufacturer:</i>	Wagner Schaltanlagen GmbH Feincheswiese 10, 56424 Staudt, GERMANY
Fertigungsstätte(n): <i>Manufacturing site(s):</i>	Wagner Schaltanlagen GmbH Feincheswiese 10, 56424 Staudt, GERMANY
Produkt: <i>Product:</i>	Energie-Schaltgerätekombination <i>Power switchgear and controlgear assembly</i>
Typenbezeichnung: <i>Model / Type ref.</i>	MoNA 5000 PLUS
Prüfung nach: <i>Test according to:</i>	DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06 IEC 61439-1 (ed.2) IEC 61439-2 (ed.2)
Eingangsdatum des Prüfobjekts und Zustand: <i>Date of receipt of test item and condition:</i>	2013-05-10 neu und unbeschädigt / <i>new and undamaged</i>
Prüfdatum: <i>Date of test:</i>	2013-05-16 bis / <i>up to</i> 2014-03-21
Prüfört: <i>Place of test:</i>	IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik“ GmbH Landsberger Allee 378A, 12681 Berlin, GERMANY
Bewertung: <i>Test result:</i>	Die Anforderungen wurden erfüllt <i>The requirements were fulfilled</i>

